

Gemeinde: Musterhausen Parz.-Nr.: 123 Geb.-Nr.: 4567
Bauvorhaben: Restaurant Waldesruh

Kühlräume

Zweck: Kühlraum
Auslegungstemperatur < 8°C ja nein (→ keine Anforderungen)
Nutzvolumen 15 m³
Nutzvolumen > 30 m³: ja (→ «Anforderungen an mittleren Wärmefluss»)
 nein (→ freie Wahl der Anforderung: mittlerer «U-Wert» oder «Wärmefluss»)

Anforderungen an mittleren U-Wert

Mittlerer U-Wert ≤ 0.15 W/m²K: ja (→ Berechnung des mittleren U-Werts beilegen)
 nein (→ «Anforderungen an mittleren Wärmefluss»)

Anforderungen an mittleren Wärmefluss pro Temperaturzone

(→ Berechnung des mittleren Wärmeflusses beilegen)

Mittlerer Wärmefluss ≤ 5 W/m²: ja
 nein, Grund: _____

Beilagen/Erläuterungen

Detaillierte Wärmeflussberechnung

Unterschriften

Name und Adresse
bzw. Firmenstempel

Nachweis erarbeitet durch:

Muster GmbH
1234 Beispielhausen

Sachbearbeiter/-in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:

Hans Muster 098 768 43 21

Nachweisprüfung/Private Kontrolle:

Die Vollständigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt

Ausführungskontrolle: gleiche Person
oder: _____